



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: [vniipo@vniipo.ru](mailto:vniipo@vniipo.ru); <http://www.vniipo.ru>

Гр. Арсентьеву А.П.

07.06.2024 № ИГ-117-1252-13-5  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

E-mail: [arsentev-94@yandex.ru](mailto:arsentev-94@yandex.ru)

О рассмотрении обращения

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 23.05.2024 № 34610823, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное 23.05.2024 № ГИ-9086.

По существу изложенных в обращении вопросов сообщаем, что на основании положений п. 4.2 и п. 39.2 таблицы 3 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» помещения предприятий торговли, встроенные и встроенно-пристроенные в надземный этаж здания другого назначения и выделенные в самостоятельный пожарный отсек противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа, при их общей площади 500 м<sup>2</sup> и более подлежат защите автоматической установкой пожаротушения.

Временно исполняющий обязанности  
начальника института

С.Н. Таранов



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

789E0D56CD484F4849C5ACF37AC9FF60  
Владелец: Таранов Сергей Николаевич  
Действителен с 07.03.2024 по 31.05.2025