



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

19.06.2024 № ИГ-117-1341-13-5 Гр. Арсентьеву А.П.

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

E-mail: arsentev-94@yandex.ru

О рассмотрении обращения

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 24.05.2024 № 34611528, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное 27.05.2024 № ГИ-9188.

По существу изложенных в обращении вопросов сообщаем, что, по мнению специалистов института, при устройстве в многоуровневой автостоянке открытого типа на 1-м этаже закрытой автостоянки необходимость ее оснащения автоматической установкой пожаротушения (АУП) определяется положениями п. 4.1.2 таблицы 1 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» при условии, что для автостоянки открытого типа предусмотрены самостоятельные пути эвакуации. В противном случае указанная закрытая автостоянка подлежит защите АУП.

Временно исполняющий обязанности  
начальника института

А.Б. Сивенков