

МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

26.10.2022 № ИВ 117-4460-13-2
На № 3624-итэп от 12.10.2022

Техническому директору
ООО «Интертехэлектро-Проект»
Филатову Д.С.

О рассмотрении обращения

E-mail: anna.kirienko@ite-ng.ru

В соответствии с положениями п. 6.1.1 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» при определении этажности здания учитываются площадки, ярусы этажерок и антресоли, площадь которых на любой отметке превышает 40% площади этажа здания. В этом случае здание проектируется в соответствии с противопожарными требованиями для многоэтажных зданий в части требований к площади этажа в пределах пожарного отсека, а площадки этажерок и антресолей должны иметь пределы огнестойкости, соответствующие пределам огнестойкости межэтажных перекрытий.

Данное требование применительно к одноэтажным производственным зданиям означает, что при наличии в нем единственной площадки, площадь которой превышает 40% площади этажа здания, данное здание проектируется в соответствии с противопожарными требованиями для 2-х этажных зданий в части требований к площади этажа в пределах пожарного отсека, а площадка должна иметь предел огнестойкости, соответствующий пределу огнестойкости межэтажного перекрытия.

Заместитель начальника института—
начальник НИЦ НТП ПБ

А.Ю. Лагозин