



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва 109012
Тел. 8(495)983-79-01; факс 8(495)624-19-46

05.09.2022 № ИГ-19-1940
На № _____

О рассмотрении обращения

Департаментом надзорной деятельности и профилактической работы Ваше обращение от 08.08.2022 № 34412367, зарегистрированное в МЧС России 09.08.2022 под № ГИ-10972, рассмотрено и сообщается следующее.

Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска установлен Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2020 № 1084 (далее – Правила).

Учитывая положения пункта 3 Правил определение расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности проводится согласно методике, утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382 (далее – Методика).

В соответствии с положениями пунктов 7 и 17 Методики состояние дверных проемов задается в зависимости от рассматриваемого сценария развития пожара, при котором ожидаются наихудшие последствия для находящихся в здании людей.

Пунктом 21 Методики установлено, что в случае, если расчетная величина индивидуального пожарного риска превышает нормативное значение, в здании следует предусмотреть дополнительные противопожарные мероприятия, направленные на снижение величины пожарного риска.

К числу противопожарных мероприятий, направленных на снижение величины пожарного риска, в том числе, относится применение дополнительных объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара.

При этом, в соответствии с пунктом 4 Методики, результаты и выводы, полученные при определении пожарного риска, используются для обоснования параметров и характеристик зданий, сооружений и строений, которые учитываются в Методике.

Одновременно информируем, что в настоящее время организована работа по внесению изменений в Методику, в том числе, в части конкретизации порядка учета состояния дверных проемов.


Заместитель директора
Департамента надзорной деятельности и
профилактической работы

П.В. Полехин



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1EA35EA928B899758C7C2BF1990F412294202
Владелец: ПОЛЕХИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Действителен с 15.12.2021 по 15.03.2023



Нестеров Михаил Юрьевич
8 (495) 400-98-71