



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

22.08.2023 № *11В 114-3373-13-1*

На _____ от 09.08.2023
№ _____

О применении нормативных документов

По существу обращения сообщаем, что в соответствии с «Методикой определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности», утвержденной приказом МЧС России от 14.11.2022 № 1140 (зарегистрирован Минюстом РФ №72633 от 20.03.23) отсутствие второго эвакуационного выхода с этажа здания, требуемого в соответствии с нормативными документами, допускается обосновывать расчетом пожарного риска, за исключением случаев, когда указанные выходы ведут из одного помещения.

Начальник института

Д.М. Гордиенко

Зуев Станислав Анатольевич
Цыбизова Регина Камильевна
(495) 524-81-74