



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: [vniipo@vniipo.ru](mailto:vniipo@vniipo.ru); <http://www.vniipo.ru>

18.10.2022 № ИГ-117-1806-13-4  
На № 34424932 от 03.10.2022

Арсентьеву А.П.

E-mail: [arsentev-94@yandex.ru](mailto:arsentev-94@yandex.ru)

О применении нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 03.10.2022 № 34424932, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 04.10.2022 № ГИ-13671.

По существу обращения сообщаем, что после введения в действие СП 506.1311500.2021 «Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности» требований к устройству противопожарных расстояний от зданий, сооружений до открытых площадок для хранения, парковки автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн не предъявляется. В соответствии с п. 4.15 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» с Изменением № 3 (Утверждены Приказом МЧС России № 610 от 15.06.2022 г. с введением в действие с 01.12.2022 г.) противопожарные расстояния от жилых и общественных зданий до открытых площадок для легковых автомобилей не нормируются.

Требования к противопожарным расстояниям до открытых площадок для автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн, а также до площадок автомобильного подвижного состава на территориях промышленных предприятий следует принимать в соответствии с п.п. 4.15, 6.1.47-6.1.49 указанного свода правил.

Начальник института



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Д.М. Гордиенко

Зуев Станислав Анатольевич  
Цыбизова Регина Камильевна  
(495) 524-81-74

Сертификат: 230FBCC4637F1C002D085A8006AB9D5C5255  
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович  
Действителен с 24.01.2022 по 24.04.2023