



## МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,  
Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33  
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniipo@vniipo.ru](mailto:vniipo@vniipo.ru); <http://www.vniipo.ru>

21.06.2023 № ИГ-117-1368-12-4

На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Давыдову Д.Г.

E-mail: [davydovpb@yandex.ru](mailto:davydovpb@yandex.ru)

О разъяснении положений  
нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалисты института рассмотрели Ваше обращение от 30.02.2023 № 34482482 в МЧС России и сообщают следующее.

В соответствии с приказом МЧС России от 15.06.2022 № 610 с 1 декабря 2022 г., введено в действие изменение № 3 к СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее - СП 4.13130.2013).

Официальный полный текст изменений опубликован в общем доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Росстандарта в разделе «Стандартизация - Опубликование стандартов, классификаторов, сводов правил и переводов - Опубликование сводов правил».

Нормативные требования по устройству проездов к производственным и складским зданиям класса функциональной пожарной опасности Ф5 изложены в разделе 8.2 СП 4.13130.2013.

По мнению специалистов института, на территории производственных и складских объектов должны выполняться требования по аналогии с требованиями пунктов 8.1.10 и 8.1.11 СП 4.13130.2013.

Для производственных и складских зданий или сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5, при невозможности выполнения требований нормативных документов в части устройства пожарных проездов, подъездов, применяются требования, изложенные в пункте 8.2.4 СП 4.13130.2013.

Начальник института

Мичудо Дмитрий Генрихович  
(495) 521-52-68  
Яковенко Кирилл Юрьевич  
(495) 524-82-98



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00FEE6E09EF2050EA4DACE85E53904C0D2  
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович  
Действителен с 14.04.2023 по 07.07.2024

Д.М. Гордиенко