



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: [vniipo@vniipo.ru](mailto:vniipo@vniipo.ru); <http://www.vniipo.ru>

28.03.2023 № ИГ-117-634-13-1  
На № 34456157 от 28.02.2023

Гражданину

Арсентьеву А.П.

e-mail: [arsentev-94@yandex.ru](mailto:arsentev-94@yandex.ru)

О рассмотрении обращения

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 28.02.2023 № 34456157, поступившее в форме электронного документа, зарегистрированного 28.02.2023 № ГИ-2757.

По существу обращения сообщаем, что разъяснение строительных терминов и определений, в том числе «декоративно-отделочные материалы», находится вне компетенции специалистов института. По этому вопросу рекомендуем обратиться к соответствующим строительным справочникам и другим нормативно-техническим источникам.

По мнению специалистов института, декоративно-отделочным материалом, в указанной Вами комбинации материалов, будет являться МДФ/аквапанель с нанесенной на нее пленкой. Также, в соответствии с требованиями ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» группу горючести материала, следует определять в сочетании с тем основанием, которое используется в реальных условиях эксплуатации и с указанным способом нанесения. Таким образом, согласно представленному описанию материалов и схеме расположения, необходимо проводить испытания указанной комбинации материалов наклеенной на асбестоцементный (хризотилцементный) лист толщиной 10 или 12 мм.

Начальник института

Смирнов Николай Васильевич  
(495) 524-82-55  
Нигматуллина Динара Магафуровна  
(495) 524-82-46



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Д.М. Гордиенко

Сертификат: 230FBCC4637F1C002D085A8006AB9D5C5255  
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович  
Действителен с 24.01.2022 по 24.04.2023