



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: [vniiipo@vniiipo.ru](mailto:vniiipo@vniiipo.ru); <http://www.vniiipo.ru>

16.03.2023 № ИГ-117-565-13-4

Ткачу В.Р.

На № 34454097 от 17.02.2023

E-mail: [logitech2571@gmail.ru](mailto:logitech2571@gmail.ru)

О применении нормативных  
документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 17.02.2023 № 34454097, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 17.02.2023 ГИ-2352.

В ответ на Ваше обращение сообщаем следующее.

1. По мнению специалистов института, допустимое расстояние от внутреннего края подъезда для пожарной техники до наружных стен или других ограждающих конструкций жилых и общественных зданий, в соответствии с требованиями пункта 8.1.6 СП 4.13130.2013, необходимо определять, исходя из отсчета от конструкции, элемента здания с максимальным выступом до внутреннего края подъезда для пожарной техники.

Определяющим фактором в таких случаях является наличие выступающих конструкций здания (сооружения), способных создать препятствия в зоне рабочего поля высотной пожарной техники.

2. Пункт 8.1.2 СП 4.13130.2013 не допускается устанавливать иные конструкции и изделия, способные создать препятствия для работы пожарных автолестниц и автоподъемников. Исключение предусмотрено лишь для ограждений для палисадников, а критериев размещения конструкций и изделий, способных создать препятствия для работы пожарных автолестниц и автоподъемников, а также требований к их размерам, нормативными документами по пожарной безопасности не установлено.

В связи с этим, в указанном случае, возможность обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны на объекте защиты может быть подтверждена в соответствии с пунктом 8.1.3 СП 4.13130.2013 документом предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.

Согласно требованиям пункта 8.1.5 СП 4.13130.2013 в общую ширину проездов для пожарных автомобилей, совмещенных с подъездами к зданиям и

сооружениям, допускается включать тротуары, примыкающие к таким проездам. При этом высота бортового камня (бордюра), отделяющего тротуар от проезжей части не оговорена.

Также сообщаем, что должно быть выполнено требование пункта 8.1.7 СП 4.13130.2013, в котором говорится, что конструкция дорожной одежды проездов (в том числе укрепленных газонов, газонных решеток) для пожарной техники, а также площадок для ее установки должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

Начальник института



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 230FBCC4637F1C002D085A8006AB9D5C5255  
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович  
Действителен с 24.01.2022 по 24.04.2023

Д.М. Гордиенко