



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

Гр. Ткач В.Р.

31.01.2023 № ИГ-117-139-13-2  
На № 34446648 от 18.01.2022

E-mail: logitech2571@gmail.ru

О разъяснении требований  
нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 18.01.2023 г. № 34446648.

По существу обращения сообщаем, что согласно п. 6.1.1 и табл. 6.1 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» площадь этажа в пределах пожарного отсека одноэтажных производственных зданий категории В, имеющих II степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности С0 не ограничивается. Это позволяет не учитывать положения последнего абзаца п. 6.1.1, который предусматривает необходимость уменьшения площади этажа в пределах пожарного отсека при наличии помещений категории В1, занимающих более половины площади соответствующего этажа (данный абзац применяется в случае фиксированной площади этажа в пределах пожарного отсека).

Аналогичные положения приведены в табл. 6.5 СП 56.13330.2021 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания», согласно которым площадь этажа в пределах пожарного отсека одноэтажных производственных зданий категории В, имеющих II степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности С0 не ограничивается.

Начальника института



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 230FBCC4637F1C002D085A8006AB9D5C5255  
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович  
Действителен с 24.01.2022 по 24.04.2023

Д.М. Гордиенко

Гомозов Александр Васильевич  
Лучкин Сергей Алексеевич  
8(495) 524-98-53