



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

Гр. Ткачу В.Р.

11.01.2023 № ИГ-117-26-13-4  
На № 34439988 от 13.12.2022

E-mail: logitech2571@gmail.com

**О применении нормативных документов**

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение в адрес МЧС России от 13.12.2022 №34439988, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 13.12.2022 № ГИ-17104.

По существу обращения сообщаем, что требования п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» в части уменьшение на ширину/половину ширины полотна двери при определении нормативной ширины пути эвакуации распространяются на все конфигурации коридоров, в т.ч. Г-образной формы.

Исполняющий обязанности  
начальника института

С.Н. Таранов



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0D89D6031479FF8A211981FE8A5844712FE30  
Владелец: Таранов Сергей Николаевич  
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

Усолкин Степан Владимирович  
Ушаков Дмитрий Викторович  
(495) 524-81-35