



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: [vniiipo@vniiipo.ru](mailto:vniiipo@vniiipo.ru); <http://www.vniiipo.ru>

Арсентьеву А.П.

16.12.2022 № ИГ-117-2212-13-4  
На № 34434519 от 19.11.2022 [arsentev-94@yandex.ru](mailto:arsentev-94@yandex.ru)

О разъяснении требований нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 19.11.2022 №34434519, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 21.11.2022 № ГИ-15971. По существу содержащихся в нем вопросов сообщаем следующее.

1) В СП 506.1311500.2021 «Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности» термин «входной вестибюль» означает вестибюль при входе в здание.

2) В соответствии с п. 5.13 СП 506.1311500.2021 «Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности» допускается предусматривать общие лестничные клетки и лифты, обеспечивающие вертикальную связь стоянки автомобилей с другими частями (кроме входного вестибюля) жилого или общественного здания. При этом пределы огнестойкости шахт лифтов должны составлять не менее REI 120, а дверей шахт лифтов - не менее EI 60.

Формулировка пункта 5.13 означает, что данные лестничные клетки и лифты при соблюдении условий, указанных в пп. 5.13-5.15 могут сообщаться не только с входным вестибюлем, как это предусмотрено в п. 5.12, но и другими частями здания, кроме него. Запрета на одновременное сообщение лифтов и лестничных клеток с входным вестибюлем и другими частями здания при этом не содержится.

Начальник института

Зуев Станислав Анатольевич  
Карпов Алексей Васильевич  
8(495)524-81-35



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Д.М. Гордиенко

Сертификат: 230FBCC4637F1C002D085A8006AB9D5C5255  
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович  
Действителен с 24.01.2022 по 24.04.2023