



**МЧС РОССИИ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

16.10.2024 № ИГ-117-2288-13-5  
На № 34669277 от 17.09.2024

гр. Давыдову Д.Г.

e-mail: davydovpb@yandex.ru

О рассмотрении обращения

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 17.09.2024 №34669277, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 18.09.2024 №ГИ-16620.

По мнению специалистов института, в общем случае, когда площадь площадок, ярусов, этажерок и антресолей на любой отметке не превышает 40% площади этажа здания, то требования к их конструкциям не регламентированы, если иное не оговорено в нормативных документах по пожарной безопасности (например, п. 6.5.46 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.2.9 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»).

Начальник института

А.Б. Сивенков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

37B20D88088312809C03CBE30964F273  
Владелец: Сивенков Андрей Борисович  
Действителен с 03.07.2024 по 26.09.2025

Долгих Дмитрий Вадимович  
Кондратюк Наталья Валентиновна  
(495)524-98-58