



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

28.12.2022 № ИГ-117-2353-13-4
На № 34439279 от 09.12.2022 Е-mail: logitech2571@gmail.com

О разъяснении требований
нормативных документов

ФГБУ ВНИИПО МЧС России в соответствии с поручением руководства МЧС России рассмотрело Ваше обращение в адрес Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России от 09.12.2022 №34439279, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 12.12.2022 № ГИ-16955, и в пределах компетенции сообщает следующее.

В соответствии с п.4.4.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020) ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша.

Также сообщаем, что понятие «радиус траектории движения людей» в СП 1.13130.2020 отсутствует.

Начальник института



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Д.М. Гордиенко

Сертификат: 230FBCC4637F1C002D085A8006AB9D5C5255
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович
Действителен с 24.01.2022 по 24.04.2023

Капустин Алексей Александрович
8(495) 524-82-57
Усолкин Степан Владимирович
8(495) 524-81-35