



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

Давыдову Д.Г.

19.01.2023 № ИГ-117-65-13-4
На № 34442617 от 26.12.2022 davydovpb@yandex.ru

О разъяснении требований нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 26.12.2022 №34442617, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 26.12.2022 № ГИ-17654. По существу содержащихся в нем вопросов сообщаем следующее.

В настоящее время специальных требований к системам приточной противодымной вентиляции подземных автостоянок, обеспечивающих возмещение удаляемого объема продуктов горения приточным воздухом, не установлено. Указанные требования будут сформулированы в проекте изменений № 3 к СП 7.13130.2013 «Отопление вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», проходящем в настоящее время процедуру разработки.

При этом, считаем целесообразным придерживаться ограничений, установленных в ранее действовавшем СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности» в данной части.

Исполняющий обязанности
начальника института

С.Н. Таранов



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0D89D6031479FF8A211981FE8A5844712FE30
Владелец: Таранов Сергей Николаевич
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

Зуев Станислав Анатольевич
Карпов Алексей Васильевич
8(495)524-81-35