



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

14.10.2024 № ИГ-117-2252-13-3
На № 34668027 от 14.09.2024

Давыдову Д.Г.

e-mail: davydovpb@yandex.ru

О рассмотрении обращения

Уважаемый Денис Георгиевич!

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 14.09.2024 № 34668027, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 16.09.2024 вх. № ГИ-16419.

По существу обращения сообщаем следующее.

Первая категория по надежности электроснабжения систем противопожарной защиты (СПЗ) на объектах защиты, электроприемники которых имеют третью категорию по надежности электроснабжения, обеспечивается применением второго независимого взаимно резервирующего источника питания (например, АКБ).

Начальник института

А.Б. Сивенков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

37B20D88088312809C03CBE30964F273
Владелец: Сивенков Андрей Борисович
Действителен с 03.07.2024 по 26.09.2025

Варламкин Андрей Александрович
Грузинова Ольга Ивановна
8(495)524-82-31