



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniiipo@vniiipo.ru; <http://www.vniiipo.ru>

09.02.2023 № ИГ-117-219-13-4
На № 34448442 от 26.01.2023

Гр. Давыдову Д.Г.

davydovpb@yandex.ru

О применении нормативных
документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 26.01.2023 № 34448442, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 26.01.2023 № ГИ-1038.

По существу обращения сообщаем, что в соответствии с таблицей 1 п. 6.1.8 СП 506.1311500.2021 «Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности» пределы огнестойкости противопожарных ворот, отделяющих помещения хранения автомобилей подземных стоянок от изолированных рамп, при устройстве воздушных завес из сопловых аппаратов должны составлять EI 30.

Начальник института



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Д.М. Гордиенко

Сертификат: 230FBCC4637F1C002D085A8006AB9D5C5255
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович
Действителен с 24.01.2022 по 24.04.2023

Зуев Станислав Анатольевич
(495) 524-81-74