



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

06.06.2024 № ИГ-117-1233-13-5
На № _____ от _____

Гр. Арсентьеву А.П.

E-mail: arsentev-94@yandex.ru

О рассмотрении обращения

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 13.05.2024 № 34606528, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное 13.05.2024 № ГИ-8497.

По существу изложенных в обращении вопросов сообщаем, что на основании положений п. 4 таблицы А.1 приложения А СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» и п. 6.2 с примечанием 3 таблицы 1 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» многоквартирные жилые дома (включая блокированные) следует оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями.

Временно
исполняющий обязанности
начальника института

С.Н. Таранов



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

789E0D56CD484F4849C5ACF37AC9FF60
Владелец: Таранов Сергей Николаевич
Действителен с 07.03.2024 по 31.05.2025

Полетаев Александр Николаевич
Рукавишников Максим Михайлович
тел. 8 (495) 5248209