



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniiipo@vniiipo.ru; <http://www.vniiipo.ru>

Давыдову Д.Г.

30.09.2022 №ИГ-117-1692-13-4
На № 34420105 от 08.09.2022

davydovpb@yandex.ru

О разъяснении требований нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 06.09.2022 №34420105, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 08.09.2022 № ГИ-12617. По существу содержащихся в нем вопросов сообщаем, что термин «помещения мойки», использованный в п. 6.2.3. СП 506.1311500.2021 «Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 506.1311500.2021), имеет тот же смысл, что и термин «помещения, в которых осуществляется только мойка автомобилей», использованный в п. 6.1.5 СП 506.1311500.2021, и распространяется на помещения и группы помещений, в которых осуществляется только мойка автомобилей. На другие помещения, в том числе, обеспечивающие функционирование помещений мойки и имеющие с ними функциональную связь, данные термины не распространяются.

Начальник института



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Д.М. Гордиенко

Сертификат: 230FBCC4637F1C002D085A8006AB9D5C5255
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович
Действителен с 24.01.2022 по 24.04.2023

Зуев Станислав Анатольевич
Карпов Алексей Васильевич
8(495)524-81-35