



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

06.03.2023 № ИГ-117-472-13-4 Гр. Ткачу В.Р.

На № 34452055 от 09.02.2023

E-mail: logitech2571@gmail.com

О разъяснении требований
нормативных документов

ФГБУ ВНИИПО МЧС России в соответствии с поручением руководства МЧС России рассмотрело Ваше обращение в адрес Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России от 09.02.2023 №34452055, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 09.02.2023 № ГИ-1869, и в пределах компетенции сообщает следующее.

В соответствии с п.7.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» для расчета параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов, определения показателей пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в музеях, выставках и танцевальных залах вместимость залов следует принимать из расчета 1,35 м² площади зала на 1 человека.

Также сообщаем, что количество посетителей, одновременно находящихся в помещениях тренажёрного зала определяется заданием на проектирование.

По мнению специалистов института, количество людей, которое может быть одновременно размещено в помещениях здания вокзала определяется проектировщиком на стадии проектирования, с учетом задания на проектирование, а также требований нормативных документов в области строительства (СП 417.1325800.2020 «Железнодорожные вокзальные комплексы. Правила проектирования»).

Начальник института



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Д.М. Гордиенко

Сертификат: 230FBCC4637F1C002D085A8006AB9D5C5255
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович
Действителен с 24.01.2022 по 24.04.2023

Капустин Алексей Александрович
Шамонин Валерий Геннадьевич
8(495) 524-82-57