



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА”
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

Арсентьеву А.П.

E-mail: arsentev-94@yandex.ru

№ _____
На № 34568079 от 13.02.2024

О применении оборудования системы пожарной автоматики

По поручению руководства МЧС России в ответ на Ваше обращение сообщаем, что технические средства, обеспечивающие обратную связь зоны пожарного оповещения с помещением пожарного поста, относятся к оборудованию системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ), т. е. к техническим средствам, функционирующим в составе системы пожарной автоматики (далее – СПА). В соответствии с положениями п. 5.21 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» СПА не должна выполнять функции, не связанные с противопожарной защитой. Система двухсторонней связи пожаробезопасной зоны для маломобильных групп населения с помещением пожарного поста обеспечивает выполнение функций противопожарной защиты, в связи с чем данная система может быть объединена с системой обратной связи зоны оповещения СОУЭ.

Исполняющий обязанности
начальника института

С.Н. Таранов

Здор Владимир Леонидович
Семененко Наталья Викторовна
+7 (495) 529-81-68