



МИНИСТЕРСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС РОССИИ)

Морозову Н.Н.

morozofkk@mail.ru

Театральный проезд, 3, Москва 109012  
Тел. 8(495)983-79-01; факс 8(495)624-19-46

17.02.2021 № ИГ-19-462  
На № \_\_\_\_\_

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы, рассмотрев Ваше обращение от 19.01.2021 № 34292881, поступившее в МЧС России в форме электронного документа, зарегистрировано 20.01.2021 № ГИ-563, сообщает следующее.

В соответствии с положениями пункта 9.2.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» под помещениями пожаробезопасных зон и над указанными помещениями не допускается размещать помещения иного функционального назначения.

Таким образом непосредственно под (над) пожаробезопасными зонами могут быть размещены только холлы, вестибюли (фойе), лифтовые холлы. При этом в указанных пространствах должна отсутствовать горючая нагрузка.

Заместитель директора Департамента  
надзорной деятельности и  
профилактической работы

А.А. Макеев



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5B1AE50025ABF99D482B5DFFCD53DF87  
Владелец: Макеев Андрей Александрович  
Действителен с 16.12.2019 по 16.03.2021