



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва 109012
Тел. 8(495)983-79-01; факс 8(495)624-19-46

18.05.2022 № ИГ-19-1132
На № _____

Ткачу В.Р.

Logitech2571@gmail.com

О рассмотрении обращения

Департаментом надзорной деятельности и профилактической работы Ваше обращение от 25.04.2022 № 34383995, зарегистрированное в МЧС России 25.04.2022 под № ГИ-5603, рассмотрено и сообщается следующее.

В соответствии с частью 8 статьи 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» противопожарные двери должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.

Одновременно сообщается, что двери с нормируемым пределом огнестойкости являются противопожарными.

Заместитель директора
Департамента надзорной деятельности и
профилактической работы

А.А. Макеев



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 10636847A836B5E71253268FFD3799904F5613
Владелец: МАКЕЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Действителен с 21.12.2021 по 21.03.2023

Кравчук Алексей Петрович
8 (495) 983-67-22