

**Мнение специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС России
на обращение гр. Давыдова Д.Г. (№34353814 от 14.11.2021)**

В ответ на поступившее обращение сообщаем, что требования к проектированию в зданиях зон безопасности для представителей МГН содержатся в разделе 9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Согласно положениям ч. 15 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений.

Таким образом, противоречия между положениями Федерального закона № 123-ФЗ и СП 1.13130.2020 отсутствуют.

Начальник отдела
ФГБУ ВНИИПО МЧС России


А.А. Абашкин


Начальник сектора
ФГБУ ВНИИПО МЧС России


А.С. Барановский

Ведущий научный сотрудник
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

А.Н. Полетаев

Ведущий научный сотрудник
ФГБУ ВНИИПО МЧС России


В.Г. Шамонин

