

**Мнение специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС России  
на обращение гр. Давыдова Д.Г. от 17.12.2021 № 34360752**

В ответ на поступившее обращение сообщаем, что на основании положений п. 4.4.11 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» выход из лестничной клетки в вестибюль должен оборудоваться тамбуром с конструктивным исполнением, аналогичным тамбур-шлюзу 1-го типа. При наличии в здании единственной лестничной клетки и ее сообщении с вестибюлем, из нее следует предусматривать выход непосредственно наружу.

Вместе с тем, по мнению специалистов института, при наличии выхода из лестничной клетки непосредственно наружу, вместо указанного тамбура между лестничной клеткой и вестибюлем допускается предусматривать противопожарную дверь 1-го типа. Предложения о соответствующем изменении в п. 4.4.11 СП 1.13130.2020 будут рассмотрены в установленном порядке при ближайшем плановом пересмотре документа.

Начальник отдела  
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

  
А.А. Абашкин

Начальник сектора  
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

  
А.С. Барановский

Ведущий научный сотрудник  
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

  
А.Н. Полетаев

