



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

Гр. Давыдову Д.Г.

04.12.2024 № ИГ-117-2708-13-4
На № 34691210 от 05.11.2024

E-mail: davydovpb@yandex.ru

**О применении нормативных
документов**

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 05.11.2024 №34691210, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 06.11.2024 № ГИ-19705.

По существу обращения сообщаем, что в соответствии с требованиями п. 4.2.16 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020) при устройстве выхода через смежное помещение нужно учитывать рассредоточенность выходов из обоих сообщающихся помещений, как из одного.

Так как, в соответствии с ч.3 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» допускается устройство второго выхода из помещения через соседнее помещение, требования п. 4.2.16 СП 1.13130.2020 направлены на рассредоточенность выходов сообщающихся помещений.

Исходя из схемы, приложенной к обращению, п. 4.2.16 СП 1.13130.2020 регламентируется:

- расстояние между выходом 1 и выходом 2, при этом расстояние 1 между указанными выходами необходимо принимать как половина диагонали 1;
- расстояние между выходом в соседнее помещение и выходом 1 необходимо принимать как половина диагонали 2;
- расстояние между выходом в соседнее помещение и выходом 2 необходимо принимать как половина диагонали помещения 2.

Начальник института

Усолкин Степан Владимирович
Ушаков Дмитрий Викторович
(495) 524-81-35

А.Б. Сивенков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2374E267AE899D0FA2A8AF4B738A2B94
Владелец: Сивенков Андрей Борисович
Действителен с 24.10.2024 по 17.01.2026