



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

13.11.2024 № ИГ-117-2511-13-5
На № 34681980 от 16.10.2024

Гр. Давыдову Д.Г.

О разъяснении требований
нормативных документов

e-mail: davydovpb@yandex.ru

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 16.10.2024 №ГИ-18567.

По существу обращения сообщаю следующее.

1. Требования п. 6.5.3.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» распространяются на помещения, имеющие фальшполы, в том числе при организации фальшполов в зданиях ЦОД класса функциональной пожарной опасности Ф 5.1.

2. Требованиями нормативных документов по пожарной безопасности высота пространства, ограниченного фальшполами не нормируется. При этом указанная высота должна обеспечивать возможность его оснащения (при необходимости) системами пожарной автоматики согласно требованиям п.10 таблицы 2 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» с учетом примечания 2 к таблице 2. Кроме того, при высоте указанного пространства 1,8 м и более его следует считать этажом.

3. Требования к эвакуационным путям и выходам, в том числе из технических пространств и этажей, регламентируются СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», например п. 4.2.12.

Начальник института

Мартынова Ирина Александровна
8 (495) 521-99-51

А.Б. Сивенков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2374E267AE899D0FA2A8AF4B738A2B94
Владелец: Сивенков Андрей Борисович
Действителен с 24.10.2024 по 17.01.2026