



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

18.11.2024 №ИГ-117-2553-13-5 гр. Давыдову Д.Г.
На № 34685571 от 23.10.2024 e-mail: davidovpb@yandex.ru

О рассмотрении обращения

Уважаемый Денис Георгиевич!

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 23.10.2024 № 34685571, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 23.10.2024 №ГИ-19019.

В пункте 10.7 СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности» регламентируются требования к площадкам железнодорожных сливноналивных эстакад. Указанные требования не распространяются на площадки слива автоцистерн в подземные резервуары расходных складов нефтепродуктов предприятий.

Начальник института

А.Б. Сивенков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2374E267AE899D0FA2A8AF4B738A2B94
Владелец: Сивенков Андрей Борисович
Действителен с 24.10.2024 по 17.01.2026