



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА”
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

15.11.2024 № ИГ-117-2543-12-4

На № 34684564 от 22.10.2024

гр. Давыдову Д.Г.

E-mail: davydovpb@yandex.ru

О разъяснении положений
нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института, рассмотрено Ваше обращение от 22.10.2024г. №34684564, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 22.10.2024г. № ГИ-18855 сообщают следующее.

В соответствии с пунктом 8.1.9 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям» в замкнутых и полузамкнутых дворах должны предусматриваться проезды для пожарных автомобилей (далее – СП 4.13130.2013). Требования к сквозным проездам (аркам) изложены в пункте 8.1.10 СП 4.13130.2013.

Вместе с тем информируем, что положениями пункта 8.1.3 СП 4.13130.2013 при невозможности выполнения требований нормативных документов в части устройства пожарных проездов, подъездов, допускается подтверждать в документах предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, разрабатываемых в установленном порядке.

Начальник института

А.Б. Сивенков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2374E267AE899D0FA2A8AF4B738A2B94
Владелец: Сивенков Андрей Борисович
Действителен с 24.10.2024 по 17.01.2026

Мичудо Дмитрий Генрихович
(495) 521-52-68
Яковенко Кирилл Юрьевич
(495) 524-82-98