



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

06.12.2024 № ИГ-117-2740-13-2
На № 34697402 от 19.11.2024

Гр. Давыдову Д.Г.

E-mail: davydovpb@yandex.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 19.11.2024 № 34697402, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 20.11.2024 № ГИ-20465.

Требования п. 6.1.1 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» предусматривают, что при определении этажности здания учитываются площадки, ярусы этажерок и антресоли, площадь которых на любой отметке превышает 40% площади этажа здания.

Данные требования означают, что при проектировании необходимо поочередно сравнивать площадь каждой площадки (этажерки, антресоли) с площадью этажа здания. Если площадь какой-либо одной площадки (этажерки, антресоли) превышает 40% площади этажа здания, то здание необходимо проектировать как двухэтажное (если такая площадка одна) или многоэтажное (если таких площадок несколько). При этом допустимая площадь этажа в пределах пожарного отсека должна приниматься согласно требованиям табл. 6.1 для двухэтажных или многоэтажных зданий соответственно, а данные площадки (этажерки, антресоли) должны иметь пределы огнестойкости, соответствующие пределам огнестойкости междуэтажных перекрытий.

Начальник института

А.Б. Сивенков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2374E267AE899D0FA2A8AF4B738A2B94
Владелец: Сивенков Андрей Борисович
Действителен с 24.10.2024 по 17.01.2026

Гомозов Александр Васильевич
Лучкин Сергей Алексеевич
8(495) 524-98-52