



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

25.10.2024 № ИГ-117-2367-13-4
На № 34680952 от 14.10.2024

**О разъяснении требований
нормативных документов**

Специалисты института в соответствии с поручением руководства МЧС России рассмотрели Ваше обращение от 14.10.2024 № 34680952, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 14.10.2024 № ГИ-18397 и в пределах компетенции сообщают следующее.

Исходя из положений п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020) на сооружения наружных крылец не распространяются только требования к минимальному количеству ступеней, при этом следует учитывать остальные требования указанного пункта.

В соответствии с пп. 50) ст. 2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) эвакуация – процесс организованного самостоятельного движения людей *непосредственно наружу* или в безопасную зону по путям эвакуации через эвакуационные выходы.

В соответствии с п. 3.2 СП 1.13130.2020 выход непосредственно наружу: выход за пределы габаритов здания (в том числе *пристроенных к нему частей*) в уровне этого выхода на прилегающую территорию, допускающую возможность *свободного рассредоточения* людей. Выходом непосредственно наружу также может считаться выход на огороженные площадки, расположенные выше уровня земли при условиях, оговоренных в указанном своде правил.

Начальник института

Лещёв Александр Сергеевич
8 (495) 524-81-24



А.Б. Сивенков