



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Заместитель Министра – главный
государственный инспектор
Российской Федерации
по пожарному надзору

ул. Ватутина, д. 1, Москва, 121357
Тел. 8(495)983-79-01; факс 8(495)624-19-46

30.01.2025 № 43-465-19
На № _____


Информационное письмо
о видах расчетов, которые подтверждают обеспечение
пожарной безопасности объекта защиты

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с целью выработки единой позиции по реализации условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», сообщается, что в настоящее время возможность проведения исследований, расчетов и (или) испытаний (далее – расчетные обоснования) нормативными правовыми актами Российской Федерации не ограничивается.

Примерный перечень видов существующих расчетных обоснований, а также расчетов, содержащихся в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности приведен в приложении к настоящему письму. При этом указанный перечень не является исчерпывающим.

Одновременно сообщается, что с целью качественного и достоверного подхода при проведении расчетных обоснований, заинтересованное лицо вправе обращаться в **любые** пожарно-технические, научные и образовательные организации МЧС России, либо иные научные и образовательные организации, осуществляющие деятельность в области обеспечения пожарной безопасности.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.



А.М. Супруновский

Приложение к письму
МЧС России

Перечень расчетов, содержащихся в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности и перечень расчетных обоснований, применяемых в рамках реализации условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

1. Перечень расчетов, содержащихся в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности:

определение расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках классов функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф4, класса Ф5 - в части стоянок легковых автомобилей (в том числе отдельно стоящих) без технического обслуживания и ремонта, а также помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5 (за исключением помещений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности), входящих в состав зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф4 (методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденная приказом МЧС России от 14.11.2022 № 1140);

определение расчетных величин пожарного риска на производственных объектах класса функциональной пожарной опасности Ф5 (за исключением стоянок легковых автомобилей без технического обслуживания и ремонта, а также стоянок легковых автомобилей, входящих в состав производственного объекта), включая здания иных классов функциональной пожарной опасности, входящие в состав производственного объекта (методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденная приказом МЧС России от 26.06.2024 № 553);

расчетное определение безопасных противопожарных разрывов (расстояний) между жилыми, общественными зданиями, сооружениями (приложение А к своду правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

расчет безопасной эвакуации людей (ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»);

расчетное обоснование для оценки пожарной опасности технологических процессов (ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов

безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»);

расчет численности и технической оснащенности пожарной охраны предприятия (свод правил СП 232.1311500.2015 «Пожарная охрана предприятий. Общие требования»);

расчет для определения числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны (свод правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»);

определение категорий по пожарной и взрывопожарной опасности (СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (далее – СП 12.13130.2009);

расчетное определение параметров вентиляции в категоририруемых помещениях размещения в соответствии с методами, изложенными в сводах правил СП 12.13130.2009, СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003.

2. Перечень видов расчетных обоснований, применяемых в рамках реализации условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

расчетное определение безопасных противопожарных разрывов (расстояний) между производственными зданиями, сооружениями;

расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий (Методические рекомендации к своду правил СП 7.13130.2013 «Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий»);

расчет параметров легкосбрасываемых конструкций противовзрывной защиты взрывоопасных объектов (рекомендации «Расчет параметров легкосбрасываемых конструкций для взрывопожароопасных помещений промышленных объектов»);

расстановка сил и средств пожарных подразделений (Алгоритм по разработке отчета по анализу пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа подразделений пожарной охраны»;

расчет фактических пределов огнестойкости строительных конструкций, в том числе с огнезащитной обработкой;

теплотехнический расчет тепловых потоков для обоснования нераспространения пожара;

расчет (моделирование) естественного проветривания коридоров и помещений зданий и сооружений;

определение требуемого расхода воды на цели пожаротушения и объема резервуара наружного противопожарного водопровода;

определение требуемого расхода воды внутреннего противопожарного водопровода;

гидравлический расчет автоматических установок пожаротушения;
расчет требуемых пределов огнестойкости строительных конструкций
(расчеты эквивалентной продолжительности пожара);
моделирование «реального» режима пожара;
расчет количества пожарной нагрузки (например, электрокабелей
и проводов запотолочного пространства);
расчет эффективности спринклерной и (или) дренчерной
автоматических установок пожаротушения (например, обоснование
увеличения расстояния от оросителя до перекрытия);
расчетное определение возможности образования горючих газовых
смесей в устройствах и аппаратах, расчетное определение концентрационных
пределов распространения пламени для смесей сложного состава
(Методическое пособие «Расчет концентрационных пределов
распространения пламени парогазовых смесей сложного состава»);
расчет срабатывания системы пожарной сигнализации в части
обоснования высоты установки линейных пожарных извещателей.