

**Мнение специалистов института на обращение гр. Арсеньева А.П.
(вх. № ГИ-20295 от 18.11.2024)**

По существу вопросов, изложенных в обращении от 18.11.2024 № 34696555, поступившем в форме электронного документа и зарегистрированного от 18.11.2024 № ГИ-20295, сообщаем следующее.

Положения п. 7.2 в) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» не распространяются на коридоры, расположенные в подвальном этаже. В отношении последних следует руководствоваться п. 7.2 б) указанного выше свода правил.

Аналогичным образом положения п. 7.3 д) СП 7.13130.2013 не распространяются на коридоры, подлежащие защите системами вытяжной противодымной вентиляции в соответствии с требованиями п. 7.2 б) этого свода правил.

Таким образом, коридоры любой протяженности, расположенные в подвальном этаже, выходы в которые предусмотрены из помещений с постоянным пребыванием людей, подлежат защите системами вытяжной противодымной вентиляции. В случае отсутствия на указанном этаже помещений с постоянным пребыванием людей, указанные коридоры допускается не защищать системами вытяжной противодымной вентиляции за исключением случаев, когда указанные коридоры сообщаются с помещениями и внутренними объемами здания, защищаемыми системами приточной противодымной вентиляции (незадымляемые лестничные клетки, лифтовые шахты, тамбур-шлюзы, лифтовые холлы, безопасные зоны и пр.).

Заместитель начальника отдела 3.2 –
начальник сектора 3.2.3 НИЦ НТП ПБ



Б.Б. Колчев
16.12.2024

