



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

гр. Арсентьеву А.П.

07.11.2024 № ИГ-117-2477-13-4
На № 34680069 от 11.10.2024

e-mail: arsentev-94@yandex.ru

О разъяснении требований нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 11.10.2024 № 34680069, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 11.10.2024 № ГИ-18280. По существу содержащихся в нем вопросов сообщаем, что в соответствии с п. 5.4.16 д) СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» необходимо предусматривать простенок между проемами в наружной стене открытой автостоянки и проемами в лестничной клетке простенок шириной не менее 1,5 м (как для производственных помещений категории В2).

Начальник института

А.Б. Сивенков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2374E267AE899D0FA2A8AF4B738A2B94
Владелец: Сивенков Андрей Борисович
Действителен с 24.10.2024 по 17.01.2026

Зуев Станислав Анатольевич
Карпов Алексей Васильевич
8(495)524-81-35