



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

01.11.2024 № ИГ-117-2430-13-2
На № 34678468 от 08.10.2024

Гр. Арсентьеву А.П.

E-mail: arsentev-94@yandex.ru

О разъяснении требований
пожарной безопасности

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 08.10.2024 № 34678468, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 08.10.2024 № ГИ-18026.

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, класса конструктивной пожарной опасности здания С0, необходимо применять конструкции бесчердачных покрытий класса пожарной опасности не ниже К0.

Класс пожарной опасности конструкции определяется в условиях стандартных испытаний по ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность», либо согласно части 10 статьи 87 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ № 123-ФЗ), класс пожарной опасности строительных конструкций аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-аналитическим методом, установленным нормативными документами по пожарной безопасности.

Ввиду отсутствия требований о применении горючих материалов в конструкциях бесчердачных покрытий в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, класс пожарной опасности данных конструкций с применением горючего утеплителя должен определяться с учетом положений части 9 и 8 статьи 87 ФЗ № 123-ФЗ.

Начальник института

Лежнев Сергей Тимофеевич
(495) 524-81-39



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2374E267AE899D0FA2A8AF4B738A2B94
Владелец: Сивенков Андрей Борисович
Действителен с 24.10.2024 по 17.01.2026

А.Б. Сивенков