



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

Гр. Арсентьеву А.П.

06.11.2024 № ИГ-117-2465-13-4
На № 34678505 от 08.10.2024

E-mail: arsentev-94@yandex.ru

О применении нормативных
документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение в адрес МЧС России от 08.10.2024 №34678505, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 09.10.2024 № ГИ-18035.

По существу обращения сообщаем, что в соответствии с п.4.2.26 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020) при проектировании помещений с разделением на части трансформирующими перегородками следует предусматривать эвакуационные выходы из каждой части.

При этом, групповую ячейку можно считать единым помещением в контексте требований п. 5.2.4 СП 1.13130.2020, т.е. для определения количества выходов из групповой ячейки и их ширины. Следовательно, проектирование второго выхода из каждого помещения (игровая, спальня, раздевальная и т.п.), входящего в состав групповой ячейки, не требуется, в т.ч. при разделении помещения занавесом. При использовании занавеса должны быть обеспечены нормативные параметры эвакуационных путей и выходов.

Начальник института

А.Б. Сивенков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2374E267AE899D0FA2A8AF4B738A2B94
Владелец: Сивенков Андрей Борисович
Действителен с 24.10.2024 по 17.01.2026

Усолкин Степан Владимирович
Ушаков Дмитрий Викторович
(495) 524-81-35