



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

06.12.2024 № ИГ-117-2734-13-2
На № 34693674 от 11.11.2024

Гр. Арсентьеву А.П.

E-mail: arsentev-94@yandex.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 11.11.2024 № 34693674, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 11.11.2024 № ГИ–19935.

По существу изложенного в письме вопроса сообщаем следующее.

Необходимость защиты системами вытяжной противодымной вентиляции описанного в запросе помещения торгового зала следует принимать на основании 2-го перечисления п. 7.2 ж) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

При этом следует дополнительно учитывать положения п. 7.1, 7.3 а), 7.3 е) указанного выше свода правил в случае, если указанное в запросе помещение сообщается с незадымляемой лестничной клеткой или другим помещением, защищённым системой приточной противодымной вентиляции, либо в нем предусмотрена система автоматического водяного пожаротушения и пр.

Начальник института

А.Б. Сивенков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2374E267AE899D0FA2A8AF4B738A2B94
Владелец: Сивенков Андрей Борисович
Действителен с 24.10.2024 по 17.01.2026

Кирдий Тимофей Андреевич
8 (495) 524-8134