



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

Гр. Арсентьеву А.П.

05.11.2024 № ИГ-117-2447-13-4  
На № 34678491 от 08.10.2024

e-mail: [arsentev-94@yandex.ru](mailto:arsentev-94@yandex.ru)

О применении нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 08.10.2024 № 34678491, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 09.10.2024 № ГИ-18032.

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что размещаемые на территории детских дошкольных учреждений «теньевые навесы» являются вспомогательными некапитальными сооружениями (постройками). Согласно п. 4.15 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» минимальные противопожарные расстояния от общественных зданий до указанных построек следует определять по таблице 1 СП 4.13130.2013, при этом для построек с неопределенными пожарно-техническими характеристиками значения следует принимать по V-й степени огнестойкости.

Теньевые навесы, размещаемые на территории ДОО, не имеют наружных ограждающих конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости. С учетом этого, их следует классифицировать как сооружения (постройки) V степени огнестойкости. Соответственно для общественного здания II-й степени огнестойкости класса С0 значение расстояния до сооружения (постройки) V-й степени огнестойкости составит 10 м.

Начальник института

А.Б. Сивенков

Зуев Станислав Анатольевич  
Хатунцева Светлана Юрьевна  
(495) 524-81-74

