



МЧС РОССИИ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

13.11.2024 № ИГ-117-2524-13-5
На № 34682863 от 17.10.2024

гр. Давыдову Д.Г.

E-mail: davydovpb@yandex.ru

О рассмотрении обращения

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 17.10.2024 №34682863, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 18.10.2024 №ГИ-18712.

По мнению специалистов института, допустимое расстояние от внутреннего края подъезда для пожарной техники до наружных стен или других ограждающих конструкций жилых и общественных зданий, сооружений по аналогии с требованиями п.8.1.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», необходимо определять от конструкций, элементов зданий с максимальным выступом до внутреннего края подъезда для пожарной техники.

Определяющим фактором в таких случаях является наличие выступающих конструкций здания, сооружения, способных создать препятствие в зоне рабочего поля высотной пожарной техники.

Начальник института

А.Б. Сивенков

Зуйков Александр Владимирович
8 (495) 524-98-59



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2374E267AE899D0FA2A8AF4B738A2B94
Владелец: Сивенков Андрей Борисович
Действителен с 24.10.2024 по 17.01.2026