



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

Гр. Арсентьеву А.П.

16.08.2024 № ИГ-117-1806-13-4
На № 34643664 от 26.07.2024

arsentev-94@yandex.ru

О разъяснении требований нормативных
документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 26.07.2024 №34643664, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 26.07.2024 № ГИ-13214. По существу содержащихся в нем вопросов сообщаем следующее.

1. В соответствии с п. 7.4.2 СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99*. Стоянки автомобилей» в наземных стоянках открытого типа устройство боксов, сооружение стен и перегородок (за исключением стен и перегородок лестничных клеток, лифтовых шахт, безопасных зон, помещений технического назначения, помещений для обслуживающего персонала, санитарных узлов), затрудняющих проветривание, не допускается.

2. Положения п. 8.5 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» не распространяются на автостоянки открытого типа. Для обеспечения проветриваемости указанных автостоянок следует руководствоваться требованиями СП 113.13330.2023.

3. В соответствии с п. 3.1.14 наземная стоянка автомобилей открытого типа: стоянка автомобилей, в которой не менее 50 % площади внешней поверхности наружных ограждений на каждом ярусе (этаже) составляют проемы, остальное – парапеты. Таким образом, стоянка, хотя бы частично огороженная не парапетом, а стеной не является открытой.

Временно исполняющий обязанности
начальника института

Зуев Станислав Анатольевич
Карпов Алексей Васильевич
8(495)524-81-35

А.Б. Сивенков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

37B20D88088312809C03CBE30964F273
Владелец: Сивенков Андрей Борисович
Действителен с 03.07.2024 по 26.09.2025