



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

01.11.2024 №ИГ-117-2431-13-5  
На № 34678311 от 08.10.2024

гр. Давыдову Д.Г.

e-mail: davydovpb@yandex.ru

О рассмотрении обращения

Уважаемый Денис Георгиевич!

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 08.10.2024г. № 34678311, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 08.10.2024 № ГИ-17991.

По существу затронутых вопросов сообщаем, что при определении противопожарных расстояний от складских зданий и сооружений для хранения нефтепродуктов в таре до соседних зданий и сооружений следует руководствоваться положениями раздела 6 СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности», в частности пунктами 6.5, 6.7, 6.10 и 6.11.

Начальник института

А.Б. Сивенков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2374E267AE899D0FA2A8AF4B738A2B94  
Владелец: Сивенков Андрей Борисович  
Действителен с 24.10.2024 по 17.01.2026

Карпов Вадим Леонидович  
(495) 521-99-51