



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

15.07.2025 № ИГ-117-1304-13-У  
На № 34777527 от 20.06.2025

гр. Давыдову Д.Г.

E-mail: [davydovpb@yandex.ru](mailto:davydovpb@yandex.ru)

О применении нормативных  
документов

По поручению руководства МЧС России специалисты института, рассмотрев Ваше обращение от 20.06.2025 № 34777527, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 20.06.2025 № ГИ-12802, сообщают следующее.

Помещения хранения транспортных средств относятся к помещениям складского назначения. Помещения складского назначения, размещаемые на общественных объектах должны выделяться в соответствии с п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Защита помещений хранения транспортных средств, размещаемых в зданиях иного назначения, предусмотрена п. 27.2 таблицы 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации требования пожарной безопасности».

В настоящее время в институте изучаются вопросы, касающиеся возгорания и особенностей пожаров электромобилей с литиевыми батареями, для разработки и нормативного внедрения эффективных средств и способов тушения.

Временно исполняющий обязанности  
начальника института

Э.М. Идрисов

Зуев Станислав Анатольевич  
Хорошилов Никита Александрович  
(495) 524-81-74