МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

26.12.2025 № ИГ-117-2497-13-5
На № 34845444 от 19.12.2025

гр. Давыдову Д.Г.

e-mail: davydovpb@yandex.ru

О рассмотрении обращения

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 19 декабря 2025 г. № 34845444, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 19 декабря 2025 г. № ГИ-21098.

В соответствии с п.6.1.39 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее - СП 4.13130.2013) размещение помещений и (или) групп помещений другого функционального назначения, не относящихся к административным и бытовым помещениям для работающих на производственном объекте в зданиях и сооружениях классов функциональной пожарной опасности Ф5 не допускается.

Перечень отдельных бытовых помещений, которые по условиям производства размещаются вблизи рабочих мест, приведен в п.6.1.40 СП 4.13130.2013. Возможность размещения дополнительно тех или иных помещений бытового назначения в производственных зданиях должна определяться организацией-проектировщиком в каждом конкретном случае с учетом специфики объекта.

Следует отметить, что правильность принятых проектных решений оценивается органами экспертизы на этапе рассмотрения проектной документации.

Временно исполняющий обязанности
начальника института Э.М. Идрисов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
2CF0CC41D859BFDF5B7C026FF8516436
Владелец: Идрисов Эдуард Минивалиевич
Действителен с 16.07.2025 по 09.10.2026

Простов Евгений Николаевич
(495)524-82-04