



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

05.03.2026 № ИГ-117-385-13-5
На № 34860469 от 11.02.2026

гр. Давыдову Д.Г.

e-mail: davydovpb@yandex.ru

О рассмотрении обращения

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 11 февраля 2026 г. №34860469, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 11 февраля 2026 г. № ГИ-1862.

Этажность вставок, встроек, входящих в состав производственного здания и не являющихся самостоятельными пожарными отсеками, а также выделенных противопожарными преградами согласно положениям подраздела 6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», не учитывается при определении этажности основного производственного здания, в котором они расположены.

Суммарная площадь вставок, выделяемых противопожарными перегородками 1-го и противопожарными стенами 2-го типов, а также встроек и производственных помещений, не должна превышать площади пожарного отсека, установленной в СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее – СП 2.13130.2020).

В случае, если вставка выделена в самостоятельный пожарный отсек, отделенный противопожарными преградами от производственной части, то этажность каждого из указанных пожарных отсеков определяется отдельно в соответствии с требованиями СП 2.13130.2020.

Начальник института

Э.М. Идрисов

Простов Евгений Николаевич
(495)524-82-04

