



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

17.12.2025 № ИГ-117-2328-13-4
На № 34837080 от 20.11.2025

Гр. Давыдову Д.Г.

E-mail: davydovpb@yandex.ru

О разъяснении требований нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 20 ноября 2025 г. № 34837080, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 20 ноября 2025 г. № ГИ-19784, и сообщается следующее.

Положения нормативных документов в области пожарной безопасности, в том числе СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» и СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» не содержат отдельных требований по противопожарной защите подъемников, предназначенных для перемещения грузов между этажами.

При этом, в соответствии с п. 3.2.6 ГОСТ 33605-2015 «Лифты. Термины и определения» лифт – это устройство, предназначенное для перемещения людей и (или) грузов с одного уровня на другой в кабине, движущейся по жестким направляющим. Таким образом, упомянутый в Вашем обращении, грузовой подъемник, формально также может являться лифтом.

С учетом этого, для обеспечения необходимого уровня противопожарной защиты представляется целесообразным в общественных зданиях использовать грузовые сервисные лифты, предназначенные для перевозки пищи, белья и т. п. и проектируемые согласно ГОСТ 34488-2022 «Лифты малые грузовые. Общие требования безопасности к устройству и установке». Данные лифты перемещаются в шахтах, выполненных из огнестойких строительных конструкций с соответствующим заполнением проемов.

Временно исполняющий обязанности
начальника института

Пехотиков Сергей Андреевич
8(495) 524-82-53



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2CF0CC41D859BDF5B7C026FF8516436
Владелец: Идрисов Эдуард Минвалиевич
Действителен с 16.07.2025 по 09.10.2026

Э.М. Идрисов