



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

27.03.2026 №ИГ-117-561-12-1  
На № 34870286 от 10.03.2026

гр. Давыдову Д.Г.

e-mail: davydovpb@yandex.ru

О рассмотрении обращения

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 10 марта 2026 г. № 34870286, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 10 марта 2026 г. № ГИ-3327.

По существу обращения сообщаем, что, по мнению специалистов института, индивидуальный тепловой пункт (ИТП) центральный тепловой пункт (ЦТП) и помещение узлов ввода тепловых сетей, следует относить к 4 абзацу п. 1.4 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»: «ВПВ не требуется: в производственных и складских зданиях I и II степеней огнестойкости категорий Г и Д независимо от их объема, а также производственных и складских зданиях III - V степеней огнестойкости категорий Г и Д объемом не более 5000 м<sup>3</sup>».

Начальник института

Э.М. Идрисов



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2CF0CC41D859BEDF5B7C026FF8516436  
Владелец: Идрисов Эдуард Минниалиевич  
Действителен с 16.07.2025 по 09.10.2026

Былинкин Владимир Александрович  
Цыбизов Антон Сергеевич  
(495) 529-84-61