



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

24.12.2025 № ИГ-117-2392-13-1

На № 34842443 от 09.12.2025


О рассмотрении обращения

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 9 декабря 2025 г. № 34842443, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 9 декабря 2025 г. № ГИ-20612.

Требования к показателям пожарной опасности для текстильных материалов в зависимости от функционального назначения и пожарной опасности здания, сооружения или функционального назначения изделий, для изготовления которых используются данные материалы Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» не регламентированы.

Вместе с тем сообщаем, что требования к показателям пожарной опасности изделий, для изготовления которых используются текстильные материалы, установлены в п. 6.12 и п. 6.13 СП 477.1325800.2020 «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности».

Временно исполняющий обязанности
начальника института



Э.М. Идрисов

Константинова Наталия Ивановна
(495) 524-98-49