



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

Гр. Давыдову Д.Г.

20.04.2026 № ИГ-117-729-13-5
На № _____ от _____

E-mail: davydovpb@yandex.ru

О рассмотрении обращения

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 25 марта 2026 г. № 34876295, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 25 марта 2026 г. № ГИ-4363.

По существу изложенных в обращении вопросов сообщаем, что необходимость защиты зданий, сооружений и помещений системами пожарной автоматики, а также состав и тип оборудования указанных систем определяется проектной организацией на этапе проектирования или реконструкции в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей объекта в соответствии с требованиями действующих на момент разработки проектной документации нормативных документов по пожарной безопасности с учетом опыта проектирования аналогичных объектов, а корректность принятых решений определяется на этапе проведения экспертизы проектной документации.

Одновременно сообщаем, что на основании положений п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» помещения насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов, помещения для инженерных коммуникаций водоснабжения и канализации не подлежат защите автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации.

Начальник института

Э.М. Идрисов

Полетаев Александр Николаевич
Рукавишников Максим Михайлович
тел. 8 (495) 5248209



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2CF0CC41D859BFD5B7C026FF8516436
Владелец: Идрисов Эдуард Минивалевич
Действителен с 16.07.2025 по 09.10.2026