



## МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА”  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,  
Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33  
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

12.12.2025 № ИГ-117-2296-11-5  
На № 34837121 от 20.11.2025

Давыдову Д.Г.

e-mail: [davydovpb@yandex.ru](mailto:davydovpb@yandex.ru)

О рассмотрении обращения

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 20.11.2025 № 34837121, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 21.11.2025 № ГИ-19799 о требованиях сводов правил к расчету расстояний от пожарных гидрантов.

Сообщаем Вам, что в соответствии с требованиями п. 7.5.1 СП 477.1325800.2020 «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности» (далее — СП 477), наружное противопожарное водоснабжение следует обеспечивать с учетом требований СП 8.13130 от кольцевых водопроводных сетей, обеспечивающих расход воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды, с установкой не менее трех пожарных гидрантов на расстоянии не более 150 м от продольных сторон здания, комплекса.

Согласно п. 8.9 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (в редакции изменения № 1, утвержденной приказом МЧС России от 25 декабря 2023 г. № 1329 «Об утверждении изменения № 1 к своду правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»), должна обеспечиваться подача воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания или сооружения на уровне планировочных отметок земли снаружи здания или сооружения с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием.

Таким образом, расчет расстояния прокладки рукавных линий, указанного в п. 7.5.1 СП 477, должен проводиться с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием, в том числе по проездам и подъездам для пожарной техники.

Временно исполняющий обязанности  
начальника института

Э.М. Идрисов

