



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: [vniiipo@vniiipo.ru](mailto:vniiipo@vniiipo.ru); <http://www.vniiipo.ru>

22.08.2024 № ИГ-117-1848-13-4 Гр. Арсентьеву А.П.  
На № 34647494 от 02.08.2024 E-mail: [arsentev-94@yandex.ru](mailto:arsentev-94@yandex.ru)

О разъяснении требований  
нормативных документов

Специалисты института в соответствии с поручением руководства МЧС России рассмотрели Ваше обращение в адрес ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 02.08.2024 № 34647494, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 02.08.2024 № ГИ-13697 и в пределах компетенции сообщают следующее.

В соответствии с требованиями п. 5.2.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки должны предусматриваться противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15.

Данные требования распространяются на все эвакуационные выходы из групповых ячеек в поэтажные коридоры вне зависимости от зоны групповой ячейки, которая примыкает к этому выходу (буфетная, игровая, спальная и т.д.).

Временно исполняющий обязанности  
начальника института

А.Б. Сивенков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

37B20D88088312809C03CBE30964F273  
Владелец: Сивенков Андрей Борисович  
Действителен с 03.07.2024 по 26.09.2025